

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Διευκρίνιση σχετικά με τη δημοπράτηση έργου με τίτλο «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τρίτη 08-09-2020.

Σας ενημερώνουμε ότι στην **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ** (σελίδα 5 από 6) εκ παραδρομής έχει αναγραφεί: «...Ο φωτισμός του αγωνιστικού χώρου σχεδιάστηκε εξ αρχής ώστε να αποδίδει 550lux και καλή ομοιομορφία φωτεινότητας ...».

Το ορθό είναι: «...Ο φωτισμός του αγωνιστικού χώρου σχεδιάστηκε εξ αρχής ώστε να αποδίδει 750lux και ομοιομορφία E_{min}/E_m 0.85 και E_{min}/E_{max} 0.74 ...».

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΜΑΚΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DESPOINA
MAKRI
Ημερομηνία: 2020.08.06 10:19:41 EEST
Αιτία: Ακριβές Αντίγραφο