

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

**Μ Ε Λ Ε Τ Η**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ)**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 10.296,00 €**

**ΚΑΑ 10.7133.0006**

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

- 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**
- 2) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**
- 3) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**
- 4) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια 22 συνολικά ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ για τις ανάγκες Δήμου Μυτιλήνης έτους 2024.

Τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να ικανοποιεί ο υπό προμήθεια εξοπλισμός αναφέρονται λεπτομερώς στο παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών.

<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
1	Αφυγραντήρας 24-30 lt/24h	<b>22(ΤΕΜ.)</b>

Η αναφερόμενη προμήθεια θα εκτελεστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις:

- Του Ν. 4412/2016-ΦΕΚ 147/8-8-2016 τεύχος Α' .
- Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- του Ν.3463/06
- της από 12/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Α/12-12-2012), που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α'18).
- του Ν.4155/2013 (120Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων & άλλες Διατάξεις»

Η προμήθεια προτείνεται να εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή .

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 2 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

1. Η Σύμβαση,
2. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου,
4. Το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών,
5. Ο Προϋπολογισμός μελέτης,

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή παραλαβής, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, για την υπογραφή της σύμβασης.

Αν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης, μπορεί να επιβληθούν, σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις πρόστιμο.

Η προσωρινή παραλαβή ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου.

Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου προϊόντος ή τμήματος αυτού. Αν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις παραπάνω προτάσεις της επιτροπής, μέσα σε προθεσμία που η ίδια θα ορίσει ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών κατά το προσφορότερο, για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα τέλεσης του διαγωνισμού.

Αν η κατασκευή των αφυγραντήρων δεν ανταποκρίνεται στους όρους της Σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα βελτιώσει ή να τα αντικαταστήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στο προμηθευτή θα καταβληθεί μετά την προσωρινή παραλαβή.

**Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου με ΚΑΑ 10.7133.0006**

**Μυτιλήνη ΙΟΥΝΙΟΣ 2024  
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ**

**ΣΕΝΤΑΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ  
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Μυτιλήνη ΙΟΥΝΙΟΣ 2024  
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Μ.**

**ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.**

**ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

για την προμήθεια αφυγραντήρων, για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2024.

<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ (€)</b>	<b>ΔΑΠΑΝΗ (€)</b>
1	Αφυγραντήρας 24 -30 lt/24h	22 ΤΕΜ		
<b>ΦΠΑ 17%</b>				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 17%</b>				

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά στην αποθήκη του Δήμου Μυτιλήνης.

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:**

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ:**

**ΥΠΟΓΡΑΦΗ:**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

**ΜΕΛΕΤΗ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 10.296,00 €**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**  
**(ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)**

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης για το έτος 2024.

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πληρεί τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

**ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΥΛΑΔΙΩΝ ΟΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΟΥΝ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

**Αφυγραντήρας 24-30 lt/24h**

Ο αφυγραντήρας θα είναι τεχνολογίας αφύγρανσης με συμπιεστή. Θα έχει ονομαστική δυνατότητα αφύγρανσης 24 έως 30 λίτρα το 24ωρο. Θα φέρει δοχείο συλλογής νερού τουλάχιστον 2,9 λίτρων και θα υπάρχει δυνατότητα συνεχούς αφύγρανσης με σύνδεση με την αποχέτευση. Επειδή οι αφυγραντήρες θα λειτουργούν σε χώρους όπου θα εργάζονται άτομα θα έχουν θόρυβο μικρότερο ή ίσο από 40 db (στην χαμηλή ταχύτητα)

Μέγιστη κατανάλωση 400W

Θα διαθέτει χρονοδιακόπτη και προγράμματα λειτουργίας.

Μετά από διακοπή ρεύματος να κάνει αυτόματη επανεκκίνηση.

Απαραίτητα θα είναι τεχνολογίας wi-fi

Θα φέρει πιστοποίηση CE

**Μυτιλήνη ΙΟΥΝΙΟΣ 2024  
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Μυτιλήνη ΙΟΥΝΙΟΣ 2024  
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Μ.**

**ΣΕΝΤΑΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ  
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.**

**ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 10.296,00 €

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

για την προμήθεια αφυγραντήρων, για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2024.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α (ΤΕΜ.)	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Αφυγραντήρας 24 -30 lt/24h	22	<b>400,00</b>	<b>8.800,00</b>
<b>ΦΠΑ 17%</b>				<b>1.496,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 17%</b>				<b>10.296.00</b>

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά στην αποθήκη του Δήμου Μυτιλήνης.

**Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου με ΚΑΑ 10.7133.0006**

Μυτιλήνη ΙΟΥΝΙΟΣ 2024  
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
Μυτιλήνη ΙΟΥΝΙΟΣ 2024  
Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Μ.

ΣΕΝΤΑΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ  
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

**ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ <b>Αφυγρανήρας 24 -30 lt/24h</b>	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑΙ η ΟΧΙ
Είναι τεχνολογίας συμπιεστή;	
Έχει δυνατότητα αφύγρανσης 24 -30 λίτρα το 24ωρο;	
Έχει δοχείο τουλάχιστον 2,9 λίτρων;	
Είναι τεχνολογίας wi-fi;	
φέρουν πιστοποίηση CE;	
Έχει κατανάλωση μικρότερη ή ίση με 400W;	
Έχει θόρυβο μικρότερο ή ίσο από 40 db (στην χαμηλή ταχύτητα);	
θα συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από τεχνικό εγχειρίδιο και φυλλάδιο οδηγιών χρήσης;	
υπάρχει δυνατότητα συνεχούς αφύγρανσης με σύνδεση με την αποχέτευση;	
Θα διαθέτει χρονοδιακόπτη;	
Μετά από διακοπή ρεύματος να κάνει αυτόματη επανεκκίνηση;	

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:**

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ:**

**ΥΠΟΓΡΑΦΗ**