



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μυτιλήνη: 03/09/2024
Αρ.Πρωτ : ΔΤΥ 29662

ΠΡΟΣ: Συμμετέχοντες του διαγωνισμού

Ταχ. Δ/ση: Ελ. Βενιζέλου 13-17
Πληρ.: Ε. Σέντας
Τηλέφωνο: 22513-50556

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά στοιχεία του έργου **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.**

Σε συνέχεια ερωτήματος διευκρινήσεων της εταιρείας ΣΦΕΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε., σας γνωρίζουμε τα κάτωθι ώστε να τα λάβετε υπόψη στην διαμόρφωση της προσφορά σας.

1. Στο Α.Τ. 260 ΑΤΗΕ Μ\9190.100 Ηλεκτροκίνητη αντλία κυκλοφορίας ύδατος κατάλληλη για κολυμβητική δεξαμενή 105m³/h-17ΜΥΣ σε απάντηση της αναφοράς ότι στις παροχές αυτές οι αντλίες δεν κατασκευάζονται από πλαστικό, σας γνωρίζουμε ότι ισχύουν τα αναγραφόμενα στο τιμολόγιο. Επιπλέον στο άρθρο δίνεται η δυνατότητα αντί για τεχνοπολυμερές ενισχυμένο με fiberglass να χρησιμοποιηθεί άλλο υλικό με αντίστοιχες ιδιότητες όσον αφορά την ανθεκτικότητα στα διαβρωτικά χημικά.
2. Στο Α.Τ. 200 ΑΤΗΕ Μ\8107 Συγκρότημα πολυστρωματικού φίλτρου κολυμβητικής δεξαμενής, άμμου-υδρανθρακίτη, υψηλής πίεσης, διαμέτρου 2.00m σε απάντηση της αναφοράς ότι δεν υπάρχει πολυβάνα 6 θέσεων στην διατομή των σωληνώσεων εισόδου-εξόδου νερού του φίλτρου, σας γνωρίζουμε ότι εάν στο εμπόριο δεν υπάρχει πολυβάνα 6 θέσεων στην διατομή εισόδου-εξόδου του φίλτρου τότε εναλλακτικά θα χρησιμοποιηθεί δίκτυο περισσοτέρων βανών που να εκτελούν την εργασία της βάνας 6 θέσεων.

Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Μυτιλήνης

Ανδρέας Παπαχριστοφόρου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ