



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μυτιλήνη: 17/10/2024

Αρ.Πρωτ : ΔΤΥ/35286

Ταχ. Δ/ση: Ελ. Βενιζέλου 13-17
Πληρ.: Τζιτζίνας Κων/νος
Τηλέφωνο: 22513-50560

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά στοιχεία του έργου με τίτλο «**ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ**»

Σχετικά με την υπ' αριθμ. 14/19-2-2024 μελέτη του θέματος σας γνωρίζουμε τα κάτωθι ώστε να τα λάβετε υπόψη στην διαμόρφωση της προσφορά σας.

1. Στο Α.Τ. 18 ΑΤΗΕ Κ9377.1 Προβολέας τύπου LED symmetric - XW (συμμετρική πολύ ευρείας δέσμης περίπου 90°) Ισχύς (LED+Driver) από 600W \geq 77.000lm - 4000K εκ παραδρομής δεν αναγράφεται ως ζητούμενο ότι «Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό 45001:2018 (σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία)».

Ως εκ τούτου θα πρέπει το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων, ISO 14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) καθώς κι ISO 45001:2018 (σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία) η μεταγενέστερα για όλα τα φωτιστικά -προβολείς.

2. Στην τεχνική περιγραφή της μελέτης στην παράγραφο **ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ** αναφέρεται ότι «*Η τοποθέτηση των ιστών θα είναι συμμετρική ως προς το κέντρο του γηπέδου*».

Διευκρινίζεται ότι: Λόγω φυσικών εμποδίων όπως (ύπαρξη κερκίδας, δικτύου Μέσης τάσης, υπόγειες σωληνώσεις κ.λ.π) η τοποθέτηση των ιστών φωτισμού θα είναι συμμετρική ως προς το κέντρο του γηπέδου, για τους τρεις από τους τέσσερεις πυλώνες φωτισμού ως συνημμένα σχέδια

Ο συντάξας

Τζιτζίνας Κων/νος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Μυτιλήνης

Ανδρέας Παπαχριστοφόρου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ