ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

| Α/Α | Είδος Εργασιών | Α.Τ. | Κωδικός Άρθρου | Μον. Μετρ. |
|---|---|---|---|---|
| *[1]* | *[2]* | *[3]* | *[4]* | *[5]* |
| | 1. ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | | |
| 1 | Αποξήλωση υπαρχόντων, ιστών φωτισμού, και φωτιστικών σωμάτων, και μεταφορά τους σε κοντινή αποθήκη | 104 | ΑΤΗΕ Ν9405 | ΤΕΜ |
| 2 | Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες | 105 | ΑΤΗΕ 9302.1 | m3 |
| 3 | Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων (δια χειρός) σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη | 106 | ΝΑΟΙΚ Ν20.04.01 | m3 |
| 4 | Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων | 107 | ΝΑΟΙΚ 20.10 | m3 |
| 5 | Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου μετά της δαπάνης μεταφοράς | 108 | ΝΑΥΔΡ Ν\5.07 | m3 |
| 6 | Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 | 109 | ΝΑΟΙΚ 32.05.04 | m3 |
| 7 | Σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος HDPE προστασίας υπόγειων καλωδίων απο πολυαιθυλένιο ενός σωλήνα Φ110mm | 110 | ΑΤΗΕ Κ8746.6 | m |
| 8 | Σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος HDPE προστασίας υπόγειων καλωδίων απο πολυαιθυλένιο ενός σωλήνα Φ75mm | 111 | ΑΤΗΕ Κ8746.4 | m |
| 9 | Σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος HDPE προστασίας υπόγειων καλωδίων απο πολυαιθυλένιο ενός σωλήνα Φ32mm | 112 | ΑΤΗΕ Κ8746.1 | m |
| 10 | Φρεάτιο διακλαδώσεως ηλεκτρικών καλωδίων υψηλού βαθμού στεγανότητας Διαστάσεων 40 Χ40cm και βάθους 50cm | 113 | ΑΤΗΕ Ν8749.2 | ΤΕΜ |
| 11 | Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά | 114 | ΑΤΗΕ Μ8072 | kg |
| 12 | Επιγεμιζόμενο κάλυμμα φρεατίου αλουμίνιου εξωτερικών διαστάσεων 48Χ48cm, φορτίου δοκιμής ≥4tn. | 115 | ΑΤΗΕ Ν9424.2 | ΤΕΜ |
| 13 | Καλώδια τύπου Ε1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 5 x 10 mm2 | 116 | ΝΑΗΛΜ Κ\62.10.50.05 | m |
| 14 | Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό διατομής 5 Χ 6 mm2 | 117 | ΑΤΗΕ 8773.6.4 | m |
| 15 | Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος επταπολικό διατομής 7Χ 2,5 mm2 | 118 | ΑΤΗΕ Κ\8773.7.2 | m |
| 16 | Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό διατομής 5 Χ 2,5 mm2 | 119 | ΑΤΗΕ 8773.6.2 | m |
| 17 | Καλώδιο NYY Καλώδιο NYY πενταπολικό Διατομής 5 Χ 1,5mm2 | 120 | ΑΤΗΕ Κ9337.4.1 | m |
| 18 | Ηλεκτρικός πίνακας διανομής Χ.Τ τοποθετημένος μέσα σε ανοξείδωτο pillar σταγανότητας IP 55. | 121 | ΑΤΗΕ Ν9350.1 | ΤΕΜ |
| 19 | Αντικατάσταση υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα | 122 | ΑΤΗΕ Ν9001 | ΤΕΜ |
| 20 | Τρίγωνο γείωσης | 123 | ΑΤΗΕ Ν9342 | ΤΕΜ |
| 21 | Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 25mm2 | 124 | ΗΛΜ 45 | m |
| 22 | Βάση απο σκυρόδεμα για την πάκτωση του αγκυρίου για την τοποθέτηση του επιδαπέδιου φωτιστικού διαστάσεων 0,40Χ0,40Χ0,30m. | 125 | ΑΤΗΕ Μ9346 | ΤΕΜ |
| 23 | Φωτιστικό τύπου bollard με το ανάλογο αγκύριο στερέωσης χαμηλού ύψους ≤ 0,20μ,στεγανό IP65-17W-IK10-2700K, με δέσμη φωτισμού 180° και κύκλωμα leds | 126 | ΑΤΗΕ Β8931 | ΤΕΜ |
| 24 | Φωτιστικό τύπου bollard με το ανάλογο αγκύριο στερέωσης χαμηλού ύψους ≤ 0,22μ,στεγανό IP65-35W-IK10-2700K, με δέσμη φωτισμού 180° και κύκλωμα leds | 127 | ΑΤΗΕ Β8932 | ΤΕΜ |
| 25 | Φωτιστικό τύπου bollard με το ανάλογο αγκύριο στερέωσης χαμηλού ύψους ≤ 0,22μ,στεγανό IP65-35W-IK10-3000K, με δέσμη φωτισμού 180° και κύκλωμα leds | 128 | ΑΤΗΕ Β8932.1 | ΤΕΜ |
| 26 | Φωτιστικό τύπου bollard με το ανάλογο αγκύριο στερέωσης χαμηλού ύψους ≤ 0,55μ,στεγανό IP65-17W-IK10-2700K, με δέσμη φωτισμού 180° και κύκλωμα leds | 129 | ΑΤΗΕ Β8933 | ΤΕΜ |
| 27 | Ελεγκτής DALI-led ράγας - 4 κανάλια/εως 4x30 | 130 | ΑΤΗΕ Ω\8937 | ΤΕΜ |
| 28 | Ελεγκτής DALI-led ράγας - 1 κανάλια/εως 1x64 | 131 | ΑΤΗΕ Ω\8938 | ΤΕΜ |
| 29 | Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 22 mmΧ3 | 132 | ΝΑΠΡΣ Η01.2.1 | m |
| 30 | Βρύση Εξωτερικού Χώρου πατητή με Χρονοκαθυστέρηση 1/2" ίντσα | 133 | ΑΤΗΕ Μ\8138 | ΤΕΜ |
| 31 | Πυροσβεστικός κρουνός παροχής 4" με δύο λήψεις 2Χ2 1/2" | 134 | ΑΤΗΕ Ν8204.103 | ΤΕΜ |
| 32 | Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδύποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm | 135 | ΝΑΥΔΡ 16.18.01 | ΤΕΜ |
| 33 | Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 80 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 10 atm | 136 | ΝΑΥΔΡ 12.14.02.06 | m |

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

| Α/Α | Είδος Εργασιών | Α.Τ. | Κωδικός Άρθρου | Μον. Μετρ. |
|---|---|---|---|---|
| *[1]* | *[2]* | *[3]* | *[4]* | *[5]* |
| 34 | Βάνες ελαστικής έμφραξης, ονομαστικής διαμέτρου DN 100 | 137 | ΝΑΠΡΣ Η05.2.4 | ΤΕΜ |

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

| Ποσότητα |
| --- |
| *[6]* |
| |
| 12 |
| 330 |
| 35 |
| 20 |
| 130 |
| 2 |
| 480 |
| 290 |
| 1480 |
| 48 |
| 384 |
| 1 |
| 130 |
| 30 |
| 2860 |
| 390 |
| 130 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 130 |
| 175 |
| 127 |
| 15 |
| 23 |
| 10 |
| 2 |
| 1 |
| 220 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 320 |

| Ποσότητα |
| --- |
| *[6]* |
| 4 |

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA PIALLE
Ημερομηνία: 2026.08.27 12:26:16 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ